



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

אישור תאימות

KACO new energy GmbH

Carl-Zeiss-Str. 1
74172 Neckarsulm
גרמניה

המבקש:

וטופ חתמ ריממ

מוצר:

**Powador 9.0 TL3, Powador 10.0 TL3, Powador 12.0 TL3,
Powador 14.0 TL3, Powador 18.0 TL3**

דגם:

תנאי שימוש מיועדים:

התקן הניתוק האוטומטי מהווה חלק בלתי נפרד של הממיר הנזכר לעיל יחד עם בקרת קווי ההזנה הראשיים של רשת תלת-פאזית בהתאם לתקנים AS 4777.2:2005 ו-AS 4777.3:2005 למערכות פוטו-וולטאיות בעלות צימוד תלת-פאזית מקבילי דרך ממיר ברשת החשמל הציבורית.

כללים ותקנים ישימים:

AS/NZS 4777.2:2005 Grid connection of energy systems via inverters, Part 2: Inverter requirements with deviations for Israel according SI 4777.2

AS/NZS 4777.3:2005 Grid connection of energy systems via inverters, Part 3: Grid protection requirements with deviations for Israel according SI 4777.3

AS/NZS 3100:2009 Approval and test specification - General requirements for electrical equipment

AS/NZS 3100:2009 / Amdt.1:2010 Approval and test specification – General requirements for electrical equipment

במועד הנפקת אישור זה, עקרון הבטיחות של מוצר מייצג מהסוג הנזכר לעיל תואם את מפרטי הבטיחות התקפים לעניין השימוש המוגדר בהתאם לתקנות.

10TH0306-AS/NZS4777

מספר דוח:

10TH0306-AS/NZS3100

U13-0160

מספר אישור:

2016-03-14

בתוקף עד:

2013-03-15

תאריך הנפקה:

Certification body

Dieter Zitzmann