



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**
Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 – 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Uygunluk Belgesi

Başvuru Sahibi: Kaco new energy GmbH
Carl-Zeiss-Straße 1
74172 Neckarsulm
Almanya

Ürün: Düşük şebeke voltajı ve jeneratör bağlantısını
otomatik olarak kesme cihazı

Model: Powador 6.0TL3 – INT - A, Powador 7.8TL3 – INT - A,
Powador 9.0TL3 – INT - A, Powador 10.0TL3 – INT - A,
Powador 12.0TL3 – INT, Powador 14.0TL3 – INT,
Powador 18.0TL3 – INT, Powador 20.0TL3 – INT

Yönetmeliklere uygun kullanım:

EN 50438:2007, TS EN 50438:2008, DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02'ye uygun üç fazlı şebeke denetlemeli otomatik bağlantı kesme cihazı, ana şebekedeki bir inverter aracılığıyla paralel bağlanan üç fazlı fotovoltaik sistemler içindir. Otomatik bağlantı kesme cihazı sözü geçen inverterin tümleşik bir parçasıdır. Bu, ağ tedarikçisinin her zaman ulaşabileceği yalıtım işlevli bağlantı kesme cihazının yerini alır.

Geçerli kurallar ve standartlar:

EN 50438:2007
TS EN 50438:2008
DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02
DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Yukarıda bahsedilen temsili ürünün güvenlik özellikleri, bu belgenin tanzim tarihinde yönetmeliklere uygun olarak belirlenen kullanım için geçerli güvenlik özelliklerine uygundur.

Rapor numarası: 10TH0306-EN50438
Belge numarası: U13-0749
Tanzim tarihi: 2013-10-16 **Geçerlilik sonu:** 2016-10-15

Sertifikasyon enstitüsü

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY