



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Germany
+ 49 (0) 40 740 41 – 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH
Accredited according to EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Сертификат за съответствие

- Заявител:** Касо new energy GmbH
Carl-Zeiss-Straße 1
74172 Neckarsulm
Германия
- Продукт:** Автоматичен изключвател между генератор и
обществената електроразпределителна мрежа за ниско
напрежение
- Модел:** Powador 6.0TL3 – INT - A, Powador 7.8TL3 – INT - A,
Powador 9.0TL3 – INT - A, Powador 10.0TL3 – INT - A,
Powador 12.0TL3 – INT, Powador 14.0TL3 – INT,
Powador 18.0TL3 – INT, Powador 20.0TL3 – INT

Експлоатация в съответствие с нормативните актове:

Автоматичен изключвател с наблюдение на трифазна мрежа в съответствие с DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02 за фотоволтаични системи с трифазно паралелно свързване посредством инвертор в обществената електроразпределителна мрежа. Автоматичният изключвател е неразделна част от гореупоменатия инвертор. Същото служи за заместител на изключвателя с изолираща функция, до което операторът на електроразпределителната мрежа може да има достъп по всяко време.

Приложими правила и стандарти:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02
DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Концепцията за безопасност на гореупоменатия представителен продукт отговаря, към момента на издаване на този сертификат, на валидните показатели за безопасност за посоченото приложение в съответствие с нормативните актове.

Номер на протокола: 10TH0306-VDE0126

Номер на сертификата: U13-0743

Дата на издаване: 2013-10-16

Валиден до: 2016-10-15

Институт за Сертификация

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL
ACCOUNTABILITY