



**BUREAU
VERITAS**

Сертификат за съответствие

Заявител: KACO new energy GmbH
Carl-Zeiss-Str. 1
74172 Neckarsulm
Германия

Продукт: Автоматичен изключвател между генератор и обществената електроразпределителна мрежа за ниско напрежение

Модел: Powador 3200; Powador 4200; Powador 4400;
Powador 5300; Powador 5300 supreme;
Powador 5500; Powador 6600

Експлоатация в съответствие с нормативните актове:

Автоматичен изключвател с наблюдение на еднофазна мрежа в съответствие с DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 за фотоволтаични системи с еднофазно паралелно свързване посредством инвертор в обществената електроразпределителна мрежа. Автоматичният изключвател е неразделна част от гореупоменатия инвертор. Същото служи за заместител на изключвателя с изолираща функция, до което операторът на електроразпределителната мрежа може да има достъп по всяко време.

Приложими правила и стандарти:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Автоматичен изключвател между генератор и обществената електроразпределителна мрежа за ниско напрежение

Концепцията за безопасност на гореупоменатия представителен продукт отговаря, към момента на издаване на този сертификат, на валидните показатели за безопасност за посоченото приложение в съответствие с нормативните актове.

Номер на протокола: 10TH0376-VDE0126

Номер на сертификата: U17-0121

Дата на издаване: 2017-03-15

Институт за Сертификация



Институт за Сертификация Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Акредитирана в съответствие с DIN EN ISO/IEC 17065