



BUREAU
VERITAS

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Αιτών: KACO new energy GmbH
Carl-Zeiss-Str. 1
74172 Neckarsulm
Γερμανία

Προϊόν: Συσσκευή αυτόματης αποσύνδεσης μεταξύ μιας γεννήτριας και του δημόσιου δικτύου χαμηλής τάσης

Μοντέλο: Powador 30.0 TL3, Powador 33.0 TL3, Powador 36.0 TL3, Powador 39.0 TL3, Powador 40.0 TL3, Powador 48.0 TL3 Park
See annex for detailed model description

Προβλεπόμενη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς:

Συσσκευή αυτόματης αποσύνδεσης με επιπήρηση τριφασικού δικτύου σύμφωνα με το πρότυπο DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02, DIN V VDE V 0126-1-1/A1:2012-02* για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με τριφασική παράλληλη ζεύξη μέσω αναστροφέα στο δημόσιο δίκτυο παροχής. Η συσκευή αυτόματης αποσύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εν λόγω αναστροφέα. Αντικαθιστά τη συσκευή αποσύνδεσης με λειτουργία απομόνωσης στην οποία ο πάροχος δικτύου διανομής μπορεί να έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

* με *dc-injection* <0,5% του I_{ACnom} (ονομαστικό εναλλασσόμενο ρεύμα)

49,5 Hz < f < 50,5 Hz (ηπειρωτικές περιοχές)

47,5 Hz < f < 51 Hz (νησιωτικές περιοχές)

Χρόνος αποσύνδεσης < 500 ms

184,0 V < V < 264,5 V

Χρόνος αποσύνδεσης < 500 ms

Χρόνος επανασύνδεσης > 180 s

Εφαρμοζόμενοι κανονισμοί και πρότυπα:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02

Συσσκευή αυτόματης αποσύνδεσης μεταξύ μιας γεννήτριας και του δημόσιου δικτύου χαμηλής τάσης

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02

Συσσκευή αυτόματης αποσύνδεσης μεταξύ μιας γεννήτριας και του δημόσιου δικτύου χαμηλής τάσης, Τροπολογία 1

Αντιπροσωπευτικό δείγμα των προϊόντων που αναφέρονται πιο πάνω ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν τη στιγμή έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού για την καθορισμένη χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Αριθμός αναφοράς: 10TH0307-VDE0126_GRE

Αριθμός πιστοποιητικού: U16-0351

Ημερομηνία έκδοσης: 2016-06-20

Ιστιτούτο για την Πιστοποίηση



Ιστιτούτο για την Πιστοποίηση Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH GmbH
Έχουν διαπιστευτεί σύμφωνα με DIN EN ISO/IEC 17065



Additional models

Extract from test report: N/A

Report Nr.: 10TH0307

Model / Type

Powador 30.0 TL3 - M - INT
Powador 30.0 TL3 - XL - INT
Powador 30.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
Powador 30.0 TL3 - XL - F - INT
Powador 30.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2

Powador 33.0 TL3 - M - INT
Powador 33.0 TL3 - XL - INT
Powador 33.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
Powador 33.0 TL3 - XL - F - INT
Powador 33.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2

Powador 36.0 TL3 - M - INT
Powador 36.0 TL3 - M1
Powador 36.0 TL3 - XL - INT
Powador 36.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
Powador 36.0 TL3 - XL - F - INT
Powador 36.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2

Powador 39.0 TL3 - M - INT
Powador 39.0 TL3 - M1
Powador 39.0 TL3 - XL - INT
Powador 39.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
Powador 39.0 TL3 - XL - F - INT
Powador 39.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2
Powador 39.0 TL3 - M - ZA

Powador 40.0 TL3 - M - INT
Powador 40.0 TL3 - XL - INT
Powador 40.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
Powador 40.0 TL3 - XL - F - INT
Powador 40.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2

Powador 48.0 TL3 - M - INT - Park
Powador 48.0 TL3 - XL - INT - Park
Powador 48.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
Powador 48.0 TL3 - XL - F - INT - Park
Powador 48.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2 - Park