



**Bureau Veritas Consumer  
Products Services  
Germany GmbH**  
Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Germany  
+ 49 (0) 40 740 41 - 0  
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

## אישור תאימות

**KACO new energy GmbH**  
Carl-Zeiss-Str. 1  
74172 Neckarsulm  
גרמניה

המבקש:

התקן ניתוק אוטומטי בין גנרטור לרשת חשמל ציבורית במתח נמוך

מוצר:

**Powador 30.0 TL3, Powador 33.0 TL3, Powador 36.0 TL3,  
Powador 37.5 TL3, Powador 39.0 TL3**

דגם

תנאי שימוש מיועדים:

התקן הניתוק האוטומטי מהווה חלק בלתי נפרד של הממיר הנזכר לעיל יחד עם בקרת קווי ההזנה הראשיים של רשת תלת-פאזית בהתאם לתקנים AS 4777.2:2005 ו-AS 4777.3:2005 למערכות פוטו-וולטאיות בעלות צימוד תלת-פאזית מקבילי דרך ממיר ברשת החשמל הציבורית.

כללים ותקנים ישימים:

AS 4777.2:2005 Grid connection of energy systems via inverters, Part 2: Inverter requirements  
AS 4777.3:2005 Grid connection of energy systems via inverters, Part 3: Grid protection requirements  
AS/NZS 3100:2009 Approval and test specification - General requirements for electrical equipment  
AS/NZS 3100:2009 / Amdt.1:2010 Approval and test specification – General requirements for electrical equipment

במועד הנפקת אישור זה, עקרון הבטיחות של מוצר מייצג מהסוג הנזכר לעיל תואם את מפרטי הבטיחות התקפים לעניין השימוש המוגדר בהתאם לתקנות.

**10TH0307-AS4777  
10TH0307-AS3100**

מספר דוח:

**U11-1085**

מספר אישור:

**21-11-2014**

בתוקף עד:

**22-11-2011**

תאריך הנפקה:

Achim Hänchen