

**Gyártó neve és címe** KACO new energy GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 1  
74172 Neckarsulm, Németország

**Termék megnevezése** Fotovillamos betápláló inverter

<b>Típusjelölés</b>	Powador 30.0 TL3 - M - INT	Powador 39.0 TL3 - M1
	Powador 30.0 TL3 - XL - INT	Powador 39.0 TL3 - M - INT
	Powador 30.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2	Powador 39.0 TL3 - XL - INT
	Powador 30.0 TL3 - XL - F - INT	Powador 39.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
	Powador 30.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2	Powador 39.0 TL3 - XL - F - INT
	Powador 33.0 TL3 - M - INT	Powador 39.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2
	Powador 33.0 TL3 - XL - INT	Powador 40.0 TL3 - M - INT
	Powador 33.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2	Powador 40.0 TL3 - XL - INT
	Powador 33.0 TL3 - XL - F - INT	Powador 40.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
	Powador 33.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2	Powador 40.0 TL3 - XL - F - INT
	Powador 36.0 TL3 - M1	Powador 40.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2
	Powador 36.0 TL3 - M - INT	Powador 60.0 TL3 - M - INT
	Powador 36.0 TL3 - XL - INT	Powador 60.0 TL3 - XL - INT
	Powador 36.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2	Powador 60.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
	Powador 36.0 TL3 - XL - F - INT	Powador 60.0 TL3 - XL - F - INT
	Powador 36.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2	Powador 60.0 TL3 - XL - F - INT - SPD 1+2

Ezennel kijelentjük, hogy a fent megnevezett készülékek megfelelnek az Európai Parlament és a Tanács elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2014/30/EU irányelve (2014. február 26.), továbbá az Európai Parlament és a Tanács meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 2014/35/EU irányelve védelmi követelményeinek.

A készülékek megfelelnek az alábbi szabványoknak:

#### 2014/35/EU

„Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó irányelv”

#### 2014/30/EU

„Az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv”

#### Készülékbiztonság

EN 62109-1:2010  
EN 62109-2:2011

#### Zavartűrés

EN 61000-6-1:2007  
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

#### Zavarkibocsátás

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012

#### Hálózatra gyakorolt hatások

EN 61000-3-11:2000  
EN 61000-3-12:2011

Ennek alapján a megnevezett típusokat **CE-jellel** láttuk el.

A leszállított készüléken végzett önhatalmú változtatások és/vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a megfelelési nyilatkozat érvényét veszíti.

Neckarsulm, 2017. 09. 08.  
KACO new energy GmbH



képv. Matthias Haag  
Az ügyvezetés tagja – Műszaki o. / CTO