

Prohlášení o shodě EU

Název a adresa výrobce **KACO new energy GmbH**
Carl-Zeiss-Straße 1
74172 Neckarsulm, Německo

Označení produktu **Síťový napájecí fotovoltaický střídač**

Typové označení

Powador 48.0 TL3 - M - INT - Park	Powador 72.0 TL3 - M - INT - Park
Powador 48.0 TL3 - XL - INT - Park	Powador 72.0 TL3 - XL - INT - Park
Powador 48.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2	Powador 72.0 TL3 - XL - INT - SPD 1+2
Powador 48.0 TL3 - XL - F - INT - Park	Powador 72.0 TL3 - XL - F - INT - Park
Powador 48.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2 - Park	Powador 72.0 TL3 - XL - F - SPD 1+2 - Park

Pro výše uvedený přístroj se tímto potvrzuje, že odpovídá požadavkům na ochranu stanoveným ve směrnici Rady Evropské unie ze dne 26. února 2014 k přizpůsobení právních předpisů členských států o elektromagnetické snášenlivosti (2014/30/EU) a směrnicím o nízkém napětí (2014/35/EU).

Přístroj odpovídá následujícím normám:

2014/35/EU

„Směrnice o elektrických provozních prostředcích a jejich použití v rámci určitých mezí napětí“

2014/30/EU

„Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě“

Bezpečnost přístrojů

IEC 62109-1:2010
IEC 62109-2:2011

Odolnost proti rušení

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

Rušivé vysílání

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011* + AC:2012
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011**

* s ohledem na napětí rádiového rušení
** s ohledem na sílu rádiového rušení


Zpětné účinky na síť

EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2011

Výše uvedený typ je proto označen **symbolem CE**.

Platnost tohoto prohlášení o shodě zaniká v případě svévolných změn dodaných přístrojů a / nebo používání v rozporu s určením.

Neckarsulm, 08.09.2017
KACO new energy GmbH



ppa. Matthias Haag
Člen vedení podniku - technické oddělení / CTO