



**BUREAU  
VERITAS**

# Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO  
CERTIFICATORE:**

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH  
Accreditamento a DAkkS, D-ZE-12024-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065  
Data validità: 15-ottobre-2020

**OGGETTO:**

CEI 0-21:2012-06  
CEI 0-21:V1:2012-12 edizione Dicembre 2012  
CEI 0-21:V2:2013-12 edizione Dicembre 2013  
CEI 0-21:2014-09  
CEI 0-21:V1:2014-12 edizione Dicembre 2014  
CEI 0-21: 2016-07  
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

**TIPOLOGIA DI APPARATO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:**

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

**COSTRUTTORE:**

KACO new energy GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 1  
74172 Neckarsulm, Germania

<b>TIPO APPARECCHITURA:</b>	Fotovoltaici Inverter		
<b>MODELLO:</b>	blueplanet 15.0 TL3 M2 WM OD IIG0	blueplanet 20.0 TL3 M2 WM OD IIG0	
<b>POTENZA NOMINALE [VA]:</b>	15000	20000	

**VERSIONE FIRMWARE:**

PKT: V4.10; ARM: V5.10; CFG: V6.0604; DSP-AC: V4.10, DSP-DC: V4.03

**NUMERO DI FASI:**

trifase

**NOTA:**

Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale.

Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.

Gli inverter Blueplanet 20.0 TL3 anno un limite di potenza apparente massima. Nel caso in cui un impianto debba poter raggiungere in ogni condizione di lavoro un determinato fattore di potenza, è necessario settare la potenza attiva massima in modo tale, da poter raggiungere in ogni momento il cos-phi voluto.

**RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:**

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-03, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025

Data validità: 11-giugno-2019

Esaminato il certificato ISO 9001 del costruttore n°168975-2014-AQ-GER-DAkkS, emesso dal DNV GL – Business Assurance. Esaminati i Fascicoli Prove n° 10TH0306-CEI 0-21\_1, emessi dal laboratorio Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. Esaminata la dichiarazione di conformità CE del costruttore con i relativi rapporti di prova n° EMV 15 12 3575 emesso dal laboratorio TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH. Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21:2012-06, CEI 0-21 V1:2012-12, CEI 0-21 V2:2013-12, CEI 0-21:2014-09, CEI 0-21:V1:2014-12, CEI 0-21: 2016-07.

**Numero di certificato:**

U17-0337

**Data di emissione:**

2017-07-27

Organismo di certificazione

Holger Schaffer

Organismo di certificazione Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH  
Accreditamento a DIN EN ISO/IEC 17065