

## ES atitikties deklaracija

|   |   |
|---|---|
| <b>Gamintojo pavadinimas ir adresas</b> | <b>KACO new energy GmbH</b><br>Carl-Zeiss-Straße 1<br>74172 Neckarsulm, Vokietija   |
| <b>Gaminio pavadinimas</b>              | <b>Fotogalvaninis, prie elektros tinklo jungiamas inverteris</b>  |
| <b>Tipo pavadinimas</b>                 | <b>KACO blueplanet 3.0 TL3 M2 WM OD IIG0</b><br><b>KACO blueplanet 4.0 TL3 M2 WM OD IIG0</b><br><b>KACO blueplanet 5.0 TL3 M2 WM OD IIG0</b><br><b>KACO blueplanet 6.5 TL3 M2 WM OD IIG0</b><br><b>KACO blueplanet 7.5 TL3 M2 WM OD IIG0</b><br><b>KACO blueplanet 8.6 TL3 M2 WM OD IIG0</b><br><b>KACO blueplanet 9.0 TL3 M2 WM OD IIG0</b><br><b>KACO blueplanet 10.0 TL3 M2 WM OD IIG0</b> |

Šiuo dokumentu patvirtinama, kad aukščiau nurodyti prietaisai atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Sąjungos Tarybos direktyvoje dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (2014/30/ES) ir Žemųjų įtampų direktyvoje (2014/35/ES) pateiktus apsaugos reikalavimus.

Prietaisai atitinka toliau pateiktus standartus:

### 2014/35/ES

„Direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose“

### 2014/30/ES

„Elektromagnetinio suderinamumo direktyva“

### Prietaisų saugumas

EN 62109-1:2010  
EN 62109-2:2011

### Atsparumas trukdžiams

EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

### Trukdžių sklaida

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2005


### Atgalinis poveikis tinklui

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009  
EN 61000-3-3:2008

Todėl aukščiau nurodyti tipai yra pažymėti CE ženklu.

Ši atitikties deklaracija netenka galios savavališkai atliekant pristatytų prietaisų pakeitimus ir (arba) juos naudojant ne pagal paskirtį.

Nekarsulmas, 2017-09-08  
KACO new energy GmbH



Pagal įgaliojimą Matthias Haag  
Įmonės vadovybės narys – technikos / CTO skyrius