

**Dati tecnici**

Potenza dell'inverter	3,45 kVA
Principio costruttivo dell'elettronica di potenza	IGBT / autoregolata
Tensione nominale di esercizio	230 V
cos phi nominale	≈ 1
Allacciamento a rete	Monofase
Interruttore automatico conforme alla norma DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02	si
Inverter Impedenza a 165 Hz *	$R_{165 \text{ Hz}} \approx 30,51 \Omega$ , $X_{165 \text{ Hz}} \approx 12,67 \Omega$ , $Z_{165 \text{ Hz}} \approx 33,03e^{-j81,29^\circ} \Omega$
Inverter Impedenza a 175 Hz *	$R_{175 \text{ Hz}} \approx 15,67 \Omega$ , $X_{175 \text{ Hz}} \approx -27,70 \Omega$ , $Z_{175 \text{ Hz}} \approx 31,80e^{-j82,74^\circ} \Omega$
* Ai sensi della norma DIN V VDE 0126-1-1:2006-02 viene eseguito il test su un circuito risonante in parallelo	

**Comportamento in caso di cortocircuito sull'uscita dell'inverter**

Massima corrente di picco (I <sub>p</sub> )	27,72 A
---	---------

**Comportamento in caso di cortocircuito trifase sull'uscita dell'inverter a T0**

A T0 + t	Valore effettivo nel caso di immissione simmetricain rete
T0 + 50 ms	15,0 A
T0 + 100 ms	15,0 A
T0 + 250 ms	0 A
T0 + 1000 ms (o prima dell'eventuale apertura dei contatti)	0 A

**Comportamento in caso di cortocircuito bifase sull'uscita dell'inverter a T0 con caduta di tensione del 50 %**

A T0 + t	Valore effettivo nel caso di immissione simmetricain rete
T0 + 50 ms	15,0 A
T0 + 100 ms	15,0 A
T0 + 250 ms	0 A
T0 + 1000 ms (o prima dell'eventuale apertura dei contatti)	0 A